

COMMUNIQUE DE PRESSE

Bruxelles, 7 août 2014

Mise à l'arrêt Doel 4 : complément d'information

Ce mardi 5 août la centrale Doel 4 a été mise à l'arrêt automatiquement de manière totalement sécurisée et suivant les procédures prévues. La cause était une perte d'huile de la turbine à vapeur dans la partie non-nucléaire de la centrale.

L'AFCN a été avertie et s'est rendue sur place pour effectuer les constats nécessaires. Après analyse, il apparaît que l'incident provient probablement d'une intervention manuelle volontaire sur la vanne de décharge du réservoir d'huile.

Electrabel évalue avec les autorités compétentes toutes les suites qu'il convient de donner à cet incident.

Les équipes de la centrale continuent d'examiner les dégâts sur la turbine et les mesures à prendre pour relancer Doel 4 en toute sécurité et dans les meilleurs délais.

PRESS ELECTRABEL

Geetha Keyaert
☎ + 32 2 518 65 04

press@electrabel.com

www.electrabel.com

*Dit persbericht is ook beschikbaar
In het Nederlands.
This press release is also available
in English.*