

## **Feu de carton dans un local administratif de la Centrale nucléaire de Tihange**

Ce mercredi 6 juin 2007, à 13 h 20, un début de feu est survenu dans un local en cours de travaux situé dans la partie administrative de Tihange 2.

Il n'y avait personne dans le local. Ce sont les détecteurs de fumée qui ont donné l'alerte.

L'équipe de première intervention de la centrale est immédiatement intervenue en même temps qu'un appel était lancé au Service Régional d'Incendie de Huy.

A l'arrivée des pompiers, le feu était déjà éteint. Il s'agissait de la combustion d'une boîte en carton contenant des éléments de faux plafond.

Après analyse et étant donné l'absence d'éléments susceptibles de déclencher un feu dans ce local pratiquement vide, la cause humaine est envisagée. La Police locale a ouvert une enquête et procède à des vérifications.

---

### **Contact :**

Jean-Jacques PLEYERS

☎ 085/24.30.23

[jeanjacques.pleyers@electrabel.com](mailto:jeanjacques.pleyers@electrabel.com)

[www.electrabel.com](http://www.electrabel.com)