

2 juillet 2014

Centrale nucléaire de Tihange 3 – Anomalie classée au niveau 1 de l'échelle INES

Ce 02/07/14, un incident technique est survenu sur un tableau électrique, rendant indisponible l'un des dispositifs participant au refroidissement de secours du réacteur. Les réparations nécessaires ont directement été entamées. Tous les autres systèmes de refroidissement sont toujours en parfait état de fonctionnement.

Cet écart constitue toutefois une anomalie qui a été classée au niveau 1 de l'échelle INES.

Cette anomalie n'a eu aucune conséquence sur les travailleurs, la population ou l'environnement, ni sur le bon fonctionnement des installations.

Pour rappel, l'échelle INES (Echelle Internationale des Evénements Nucléaires et radiologiques) compte 7 niveaux allant du niveau 1 (le plus bas) - anomalie - au niveau 7 - accident majeur.