

15 mai 2013

Centrale nucléaire de Tihange 1 – Anomalie classée au niveau 1 de l'échelle INES

Dans le cadre de relevés de contrôle réalisés à Tihange 1, il est apparu qu'une vingtaine de connecteurs identiques ne répondaient plus aux spécifications techniques actuelles. Ils ont été directement remplacés par des connecteurs appropriés.

Cet écart constitue toutefois une anomalie qui a été classée au niveau 1 de l'échelle INES.

Cette anomalie n'a eu aucune conséquence sur les travailleurs, la population ou l'environnement, ni sur le bon fonctionnement des installations.

Pour rappel, l'échelle INES (Echelle Internationale des Evénements Nucléaires et radiologiques) compte 7 niveaux allant du niveau 1 (le plus bas) - anomalie - au niveau 7 - accident majeur.